

上海新募尔检测技术有限公司上海市闵行区
月路399号 电话+86-021-
51089899
传真+86-021-51089899
网址http://www.skylabs.cn



检测报告

签发给

温州昌茂柜体有限公司

产品名称： 控制柜外壳
产品型号： /
检测标准： GB4208-2017、IEC 60529-2013
报告编号： SH18120001K01
检测日期： 2018-11-30 到 2018-12-05
签发日期： 2018-12-10

签发方

上海新募尔检测技术有限公司

检测 _____ 批准 _____ 审核 _____

目录

目录.....	2
1. 声明.....	3
2. 修订记录.....	3
3. 申请方信息.....	3
4. 实验室信息.....	3
5. 检测样品信息.....	4
6. 检测结果.....	4
6.1. 防尘试验 IP5X.....	5
6.2. 防水试验 IPX5.....	5

1. 声明

- 1) 本报告只适用于已进行的检测项目及样品。
- 2) 本文档只在完整的情况下有效，未经签发者同意，复印无效。
- 3) 未经签发者同意，本报告不能部分或全部用于广告和促销目的。
- 4) 报告无检测、审核、批准人签字无效。
- 5) 如对报告有任何异议请在收到报告 30 天内提交给签发者。

2. 修订记录

表格1: 修订记录

版本 Issue	发布日期 Date	修订原因 Reason for change
1.0	2018 年 03 月 18 日	第一版

3. 申请方信息

申请公司名称: 温州昌茂柜体有限公司
公司地址: 浙江省温州市永嘉县林垟北路四号
制造商: 温州昌茂柜体有限公司
制造商地址: 浙江省温州市永嘉县林垟北路四号

4. 实验室信息

实验室名称: 上海新募尔检测技术有限公司
地址: 上海市闵行区江月路 1399 号
电话: +86-021-51089899
传真: +86-021-51089899
微信:



5. 检测样品信息

表格 2: 样品信息

样品名称:	控制柜外壳
型号名称:	/
	
样品图片	

6. 检测结果

表格 3: 检测结果

编号	检测项目	结论
1	防尘试验 IP5X	合格
2	防水试验 IPX5	合格

注: 报告中的检测结果只适用于被测样品。

6 防尘试验 IP5X

6.1.1 检测信息

检测标准: GB4208-2017、IEC 60529-2013

环境条件: 25℃, 60%RH, 101kPa

检测时间: 2018年11月30日

结果说明: 合格

检测设备:

设备名称	厂家	型号	序列号	有效期至
防尘试验室	南京环科	SC-010	201412181	2022.10.11

检测参数: 被试样品置于试验箱中, 滑石粉用量: 2Kg/m³, 试验时间: 8H,

技术要求: 试验后, 样品内不应进尘, 如果进尘, 应不影响样设备的正常操作和安全性。

6.1.2 检测记录

防尘试验后, 样品内部未进尘。

6 防水试验 IPX5

6.2.1 检测信息

检测标准: GB4208-2017、IEC 60529-2013

环境条件: 25℃, 60%RH, 101kPa

检测时间: 2018年11月30日

结果说明: 合格

检测设备:

名称	厂家	型号	序列号	有效期至
开放式淋雨试验设备	南京环科	IPX1-8	201412182	2022.10.11

检测参数: 样品固定试验台上, 喷嘴内径: 6.3mm; 水流量: (12.5±0.625) L/min; 外壳表面每立方米喷水时间: 约1min; 试验时间: 至少3min; 喷嘴至外壳表面距离 2.5m~3m。

技术要求: 试验后, 样品内部不应进水, 如果进水, 应不影响设备的正常操作和安全性。

6.2.2 检测记录

防水试验后, 样品内部未进水。

————— 本报告结束 —————